



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА ЛАПОВО**  
**Општинска управа**  
**Одељење за урбанизам, имовинско-правне и**  
**стамбено-комуналне послове**  
**Број: ROP-LAP-15579-LOC-1/2021**  
**Заводни број: 350-14/21-02**  
**Датум: 20.08.2021.г.**  
**ЛАПОВО**

Општинска управа Лапово - одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, поступајући по захтеву ЈП „Србијагас“, Нови Сад, Булевар ослобођења бр.69., које по Овлашћењу од 21.02.2018.г., и Решењу бр.001/19-СЕОР, заступа Јелена Марковић, дипл.маш.инж., запослена у „К.Г. - Узор“, д.о.о. Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр.54., за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивне подземне гасоводне мреже у Лапову, 7 фаза, максималног радног притиска 4 бара, оријентационе дужине 3.452 метара, на кп.бр. 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 КО Лапово, у Лапову, а на основу члана 8д и 8ђ, у вези члана 53а и 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чланова 2. и 3. у вези члана 9. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ бр.115/20) и чланова 12. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедура електронским путем ("Сл.гласник РС" бр.68/19), Плана Генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово-пречишћен текст ("Сл.гласник Општине Лапово" бр.6/17) и Решења о овлашћењу за поступање, издато од општинске управе Лапово бр.031-025/2021-IV-01 од 01.06.2021.г., издаје

### **ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**

За изградњу дистрибутивне подземне гасоводне мреже у Лапову, 7 фаза, максималног радног притиска 4 бара, оријентационе дужине 3.452 метара, на кп.бр. 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 КО Лапово, у Лапову, од полиетиленских цеви, категорије објекта Г, класификациони број 222100.

1. Катастарске парцеле бр. 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 КО Лапово, на којима се планира изградња дистрибутивног гасовода, 7 фаза, максималног радног притиска 4 бара, налазе се у обухвату дела ул. 1. маја, Казанског и Липарског потока и дела ул. Краља Александра у Лапову, у зони становања средњих густина (Т0,Т1,Т2), и у обухвату ул. Стевана Сремца, Церске и Кнеза Милосава Лаповца, у Лапову, у зони становања средњих и ниских густина (Т3-Т7, Т8-Т9, Т4-Т10 и Т5-Т6), по одредбама Плана генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово-пречишћен текст ("Сл.гласник Општине Лапово" бр.6/17).

2. Локацијски услови се издају за изградњу дистрибутивне подземне гасоводне мреже у Лапову, 7 фаза, максималног радног притиска 4 бара, оријентационе дужине 3.452 метара, на кп.бр. 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 752/3, 7426/1, 7287/1, 5161, 1666/1, 5765/1, 6269, 11597, 11595, 11025, 11599, 11141, 11144, 11107/2, 11107/1, 11186/1 и 11605 КО Лапово, у Лапову, од полиетиленских цеви, категорије објекта Г, класификациони број 222100.
3. Плански основ за издавање локацијских услова је План Генералне регулације за грађевинско подручје Општине Лапово-пречишћен текст („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/17), на основу правила уређења и грађења директно предвиђених овим Планом.
4. План генералне регулације предвиђа наставак изградње дистрибутивне гасоводне мреже (ДГМ), која ће служити за снабдевање природним гасом домаћинстава и индустријских потрошача, са припадућим кућним прикључцима (КГП) од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара. Дистрибутивни гасовод, од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar, планирати у регулационом појасу саобраћаница, у јавном земљишту, у зеленим површинама или тротоарима са једне или обе стране саобраћајнице, зависно од потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно прикључење на дистрибутивни гасовод, а у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС" број 86/15).  
**До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа, могућа је примена техничких (прелазних) решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институција и предузећа, при издавању Локацијских услова.**  
**Доградња и изградња линијских инфраструктурних коридора комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, електроинсталације и слично), може се дозволити у оквиру површина јавне намене, уколико нису приказани у графичком делу овог Плана.**
5. Услови за пројектовање:
  - Према условима ЈКСП „Морава“ Лапово, број 1478 од 30.06.2021.г.
  - Према условима за пројектовање и прикључење издатим од „Електродистрибуција Србије“, Београд, Огранак Крагујевац, бр.8W.1.0.0-83128-21/3 од 23.06.2021.г.
  - Према условима „Електромереже Србије“ а.д. Београд, бр.130-00-УТД-003-880/2021 од 30.06.2021.г.
  - Према Водним условима ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ „Ниш“ бр.6423/1 од 25.06.2021.г.
  - Према техничким условима Предузећа за телекомуникацију „Телеком Србија“ а.д. Београд, Извршна јединица Крагујевац, бр.255120/3-2021 од 23.06.2021.г.
  - Према условима у погледу мера заштите од пожара бр.217-9370/21-3 од 15.07.2021.г. МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу.
  - Према условима за безбедно постављање у погледу заштите од пожара и експлозија бр.217-9370/21-3 од 15.07.2021.г. издатим од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу.

6. Саставни део ових локацијских услова су:
- Копија плана парцела бр.952-04-202-11798/2021 од 15.06.2021.г., издато од СКН Јагодина, Шалтер Лапово.
  - Копија плана подземних водова бр.952-04-304-1265/2021 од 16.06.2021.г., издато од Одељења за катастар водова Крагујевац.
  - Услови ЈКСП „Морава“ Лапово, број 1478 од 30.06.2021.г.
  - Услови за пројектовање и прикључење издати од „Електродистрибуције Србије“, Београд, Огранак Крагујевац, бр.8W.1.0.0-83128-21/3 од 23.06.2021.г.
  - Услови „Електромреже Србије“ а.д. Београд, бр.130-00-УТД-003-880/2021 од 30.06.2021.г.
  - Водни услови ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ „Ниш“ бр.6423/1 од 25.06.2021.г.
  - Технички услови Предузећа за телекомуникацију „Телеком Србија“ а.д. Београд, Извршна јединица Крагујевац, бр.255120/3-2021 од 23.06.2021.г.
  - Услови у погледу мера заштите од пожара бр.217-9370/21-3 од 15.07.2021.г. МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу.
  - Услови за безбедно постављање у погледу заштите од пожара и експлозија бр.217-9370/21-3 од 15.07.2021.г. издатим од стране МУП-а, Сектор за ситуације, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу.
  - Идејно решење изградње дистрибутивне гасоводне мреже у КО Лапово – 7 Фаза бр.ИДР 012/21 – 6М од 10.05.2021.г., урађено од стране „К.Г. - Узор“, д.о.о. Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр.54., где је одговорни пројектант Јелена Марковић, дипл.маш.инж., лиценца бр.330 X676 09, Инжењерске коморе Србије.
7. Ови локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.
8. Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложи доказе прописане чланом 16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“ бр.68/19).
9. Одговорни пројектант је дужан да извод из пројекта и пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и прибављеним условима за пројектовање, садржаним у овим локацијским условима.
10. На издате локацијске услове може се поднети приговор општинском већу Општине Лапово, преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања.

**Локацијски услови се достављају:**

- подносиоцу захтева,
- ЈКСП „Морава“ Лапово,
- Предузеће „Телеком Србија“ ИЈ Крагујевац,
- ВЦ „Морава“ Ниш,
- „ЕМС“ Београд,
- „Електродистрибуцији Србије“ Београд, огранак Крагујевац,
- МУП, Сектор за ван.сит. Крагујевац,
- архиви.

**Руководилац одељења,**

**Петровић Момчило, дипл.правник**